

Tabela e Treguesve të Cilesisë Janar-Qershor 2026

Treguesit TL+TM+TU		Vlerat e Realizuara Janar-Qershor 2026		
Emertimi	Njesia Matese			
a. Energjia e Pa-Furnizuar (ENS) Vjetore MWh	mwh	17,743		
b. Cilesia e Frekuences		Kufiri normal i operimit 49.8 deri 50.2Hz		
		Gjate crregullimeve te sistemit : 48.0 deri 52.0Hz		
d. Koha e Nevojshme per Kerketat per Lidhje te Reja				
0-10 kw TU	dite	20		
10-20 kw TU	dite	20		
21-50 kw TU	dite	20		
51-100 kw TU	dite	60		
TM	dite	60		
e. Periudha e Njoftimit te Nderprerjeve te Planifikuara ne Sistemin e Shperndarjes	ore	72		
		Total Rrjetit shperndares	urbane	rurale
f. Indeksi i Kohezgjatjes se Nderprerjeve Mesatare (SAIDI)	ore	16.13		
g. Indeksi i Frekuences se Nderprerjeve Mesatare (SAIFI)	numer	10.10		
h. Koha e nevojshme per riparimin e sherbimit pas nje difekti ne sistemin e shperndarjes		1.64		
TM 35kV	ore		1.59	1.81
20kV	ore		1.28	2.07
6-10kV	ore		2.10	2.74
0.4 kV	ore		0.92	1.18
i. Koha e Nevojshme per kryerjen e kontrollit te sistemit te matjes me kerkese te klientit	Dite	5		
j. Koha e Nevojshme për tu Përgjigjur Ankesave, që kanë lidhje me matjen	Dite	5		
k. Koha e Nevojshme për të Rilidhur Klienteve të cilëve u shtë Ndërprerë Energjia Elektrike	ore	48		
l. Zgjidhja e Ankesave për Cilësinë e Tensionit.	Dite	30		
m. Përqindja e Klienteve Aktualisht me Matës	%	99.9%		