- Tabela e Treguesve të Matjes së Cilësisë së Shërbimit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Janar-Shtator 2026

Treguesit TL+TM+TU		**Vlerat e Realizuara Janar-Shtator 2026**		
Emertimi	**Njesia Matese**			
a. Energjia e Pa-Furnizuar (ENS) Vjetore MWh	**mwh**	25,486		
b. Cilesia e Frekuences		Kufiri normal i operimit 49.8 deri 50.2Hz Gjate crregullimeve te sistemit : 48.0 deri 52.0Hz		
c. Koha e Nevojshme per Kerkesat per Lidhje te Reja				
0-10 kw TU	**dite**	20		
10-20 kw TU	**dite**	20		
21-50 kw TU	**dite**	20		
51-100 kw TU	**dite**	60		
TM	**dite**	60		
d. Periudha e Njoftimit te Nderprerjeve te Planifikuara ne Sistemin e Shperndarjes	**ore**	72		
		Total Rrjetit shperndares	**urbane**	**rurale**
e. Indeksi i Kohezgjatjes se Nderprerjeve Mesatare (SAIDI)	***ore***	**23.87**		
f. Indeksi i Frekuences se Nderprerjeve Mesatare (SAIFI)	**numer**	**15.40**		
g. Koha e nevojeshme per riparimin e sherbimit pas nje difekti ne sistemin e shperndarjes		**1.64**		
TM 35kV	**ore**		1.47	1.68
20kV	**ore**		1.23	2.24
6-10kV	**ore**		1.97	2.62
0.4 kV	**ore**		0.98	1.31
h. Koha e Nevojshme per kryerjen e kontrollit te sistemit te matjes me kerkese te klientit	**Dite**	5		
i. Koha e Nevojshme për tu Përgjigjur Ankesave, që kanë lidhje me matjen	**Dite**	5		
j. Koha e Nevojshme për të Rilidhur Klienteve të cilëve u është Ndërprerë Energjia Elektrike	**ore**	48		
k. Zgjidhja e Ankesave për Cilësinë e Tensionit.	**Dite**	30		
l. Përqindja e Klienteve Aktualisht me Matës	**%**	99.9%		